

附件一

引擎維護保養試車運轉紀錄表

管理單位	臺中市政府—東勢區公所		維護日期		110年3月16日	
使用單位	東勢區公所					
檢查項目	編號	台中市 100-S006		台中市 100-S010		台中市 100-S011
	製號					
1. 檢查機組各部位機件是否生鏽	結果	概 述	結果	概 述	結果	概 述
2. 目視機組有無漏機油、燃油或水	○		○		○	
3. 檢查引擎機油高度與油質或更換機油	○		○		○	
4. 檢查或更換清潔空氣濾清器	○		○		○	
5. 檢查或更換燃油(柴油)濾清器	○		○		○	
6. 檢查電瓶功能或添加電瓶液高度	○		○		○	
7. 檢查汽、柴油油位(需保持約 8 分滿)	○	8 分滿	○	8 分滿	○	8 分滿
8. 檢查或清潔泵浦內沉澱物	○		○		○	
9. 發動抽水機時泵浦內需加水並確實接管進行抽水	○		○		○	
10. 檢查運轉中功能是否正常及有無異音	○		○		○	
備註：	總結：ok		總結：ok		總結：ok	
保養代號：○：正常(或抽水) A：異常 X：故障 /：未檢查						
管理單位	東勢區公所		東勢區公所		東勢區公所	
會同人員	業務助理 詹美鳳		業務助理 詹美鳳		業務助理 詹美鳳	
廠商試車運轉人員	邱北威		邱北威		邱北威	

設備名稱：移動式抽水機

設備製造號碼：100-S006

日 期	起訖時間		操作地點	用途或水質概述 維護狀況	操作員
	開機	關機			
110年3月16日	10:00	10:10	大甲溪	良好	邱北威
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			

管理單位



附件二

現場操作紀錄表

設備名稱：移動式抽水機

設備製造號碼：100-S010

日期	起訖時間		操作地點	用途或水質概述 維護狀況	操作員
	開機	關機			
110年3月16日	11:00	11:10	大甲溪	良好	邱北威
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			

管理單位



附件二

現場操作紀錄表

設備名稱：移動式抽水機

設備製造號碼：100-S011

日期	起訖時間		操作地點	用途或水質概述 維護狀況	操作員
	開機	關機			
110年3月16日	10:30	10:40	大甲溪	良好	邱北威
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			

管理單位



附件二

現場操作紀錄表

設備名稱：移動式抽水機

設備製造號碼：100-S028

日期	起訖時間		操作地點	用途或水質概述 維護狀況	操作員
	開機	關機			
110年3月16日	09:30	09:40	大甲溪	良好	邱北威 ¹
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			
年 月 日	:	:			

管理單位

